




PZ SchlüsselSafe basic 2



Rohrkorpus: (d) 51 mm x 235 mm, Durchmesser mit Ring: 56 mm, Zylindergehäuse (Messing vernickelt) vorgerichtet für ProfilHalbzylinder (Grundlänge 30 mm), Aufnahmewanne, mechanischer Schlüsseladapter, Schlüsselüberwachungskontakt, zylindrisches Füllstück.

Zylinderüberwachungskontakt und mechanische Blockierung sind optional lieferbar.
(Nachträglicher Einbau nicht möglich)

Montage

Beachten Sie bitte unbedingt die richtige Einbaulage des Safes.

Ein Aufkleber auf dem Produkt kennzeichnet vorn/oben.

Alle Safes sind zusätzlich rückwandig mit einem Kunststoffstopfen gegen eindringenden Schmutz gesichert.

Der PZ SchlüsselSafe muss in der Fassadenfläche stabil und mit einer Neigung von ca. 5 Grad nach vorn unten eingebaut werden, damit Kondenswasser, das sich eventuell bildet, nach vorn aus dem Safe herauslaufen kann. Daher sollten wettergeschützte Lagen bevorzugt werden.

Die Montage erfolgt am besten mit einem Kernbohrer in einer Länge von 300 mm (Durchmesser: Max. Durchmesser Rohrdepot + 2 mm).

Die Kernbohrungen sind 240 mm bzw. 250 mm tief zu bohren.

Werden Versionen mit Kabelanschlüssen verwendet, so ist in dem entstan-

denen Loch ein Mauerdurchbruch von 15 mm Durchmesser zu schaffen. Zur kraftschlüssigen Verbindung mit dem umgebenden Material empfehlen wir die Verwendung eines PU-Kompaktklebers, den Sie bitte gemäß Verarbeitungsanleitung verwenden. Der Kleber ist in unserem Produktsortiment als Zubehör erhältlich (KRUSE Art.-Nr. 084 004). Vor dem Einkleben setzen Sie bitte den mitgelieferten Verschlussstopfen in den Safe ein. Dieser wird so vor eindringendem Klebstoff und sonstiger Verschmutzung geschützt. Bitte beachten Sie den Aufkleber, damit der Safe lagerichtig eingebaut wird.

Den Klebstoff in Form einer Raupe an mehreren Stellen um den Safe herum auftragen. Safe in die Kernbohrung einführen. Bitte achten Sie auf eventuelle Kabel. Jetzt muss die optional erhältliche Putzblende in den feuchten Klebstoff eingesetzt werden. Hierbei ist auf Bündigkeit mit der Fassade zu achten. Nach Austrocknung des Klebstoffes den Kunststoffstopfen mit einem Schraubendreher herausstechen.

Zum Abschluss alle eventuell vorhandenen Leitungen anschließen.

Elektrik

Der PZ SchlüsselSafe basic 2 verfügt über eine vieradrige Leitung ohne den Anschluss für den E-Öffner. Die Adern sind gleich lang und müssen mit

Montageanleitung Mounting instructions

- ▶ PZ SchlüsselSafe basic 2
- ▶ PZ KeySafe basic 2

einem Durchgangsmessgerät bestimmungsgemäß zugeordnet werden.

Achtung: Bei Verwendung der Putzblende mit Staubschutzscheibe ist der Rohrkörper etwas tiefer in das Mauerwerk zu setzen (nicht bündig mit der Fassade), da sonst der vorstehende

Profil-Halbzylinder die Fallscheibe blockieren könnte.

Hinweis: Durch Verwendung von magnetischen oder magnetisierbaren Objektschlüsseln kann es im seltenen Fall zu undefiniertem Verhalten der Objektschlüsselüberwachung kommen!

PZ KeySafe basic 2



Tube body: (d) 51 mm x 235 mm, diameter incl. ring: 56 mm, cylinder housing (nickelized brass) predrilled for profile half cylinders (basic length 30 mm), insert device, mechanical key adaptor, key monitoring contact, cylindrical filler.

Cylinder monitoring contact and mechanical blocking are options.

(Later installation is impossible.)

Mounting

Please carefully observe the correct mounting position of the safe. A sticker on the product identifies front/top. All safes have an additional plastic plug as dirt protection at their rear sides.

The PZ KeySafe must be mounted on the facade surface in a stable position with a falling gradient of approx. 5 degrees to the front so that possible condensate can leave the safe. Please prefer weather-protected locations.

Use a core drill to drill a hole of 300 mm length (diameter: max. diameter of tube depot + 2 mm). The core drillings shall have a depth of 240 mm and 250 mm respectively.

If versions with cable connectors are used, the drilled hole shall have a wall opening of 15 mm diameter.

For a proper connection to the surrounding material it is recommended to use a PU compact glue (please

follow the manufacturer's processing instructions). This glue is in our product range (KRUSE Art.-No. 084 004). Before you insert the safe, please protect it with the enclosed plug. The safe is now protected against penetrating glue or any other dirt. Please observe the position sticker for a proper installation. Apply the adhesive like a grub at several locations around the safe. Insert the safe into the core drilling. Pay attention to possible cables. Now the optional plaster cover must be inserted into the clammy adhesive. Please ensure a flushing with the facade. After the adhesive has dried out, cut out the plug with a screw driver. Finally, connect all possible cables.

Electrics

The PZ KeySafe basic 2 has a four-wire cable without connection to the E-opener. All wires have the same length and can be identified with a circuit continuity tester.

Caution: If you use the plaster cover with dust cover, the tube body must be inserted deeper into the walling (not flushing with the facade). Otherwise, the jutting out profile half cylinder would block the spring disk.

Note: When using magnetic or magnetized object keys, there may be, in very seldom cases, undefined behaviour of the object key monitoring!